



WOJEWÓDZKI
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Jastrzębie – Zdrój, 16 stycznia 2018 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy materiałów oświetleniowych” (BZP.38.383-1.18).**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Poz. 77- W związku z Rozporządzeniem Komisji UE z dnia 18 marca 2009 roku, zgodnie z którym wycofywane są z rynku źródła rtęciowe oraz rtęciowo-żarowe o wysokich mocach prosimy o usunięcie pozycji.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w załączniku nr 2 do Formularza oferty poz.77 - Żarówka MIX 250W 230V 230V E40.

Pytanie nr 2

Poz. 35-36 – W związku z Rozporządzeniem Komisji UE z dnia 25 sierpnia 2015r. zgodnie, z którym od dnia 25.02.2016 roku zakazana jest produkcja oraz wprowadzanie na rynek Unii Europejskiej żarówek wstrząsoodpornych o parametrach technicznych jak dotychczas prosimy o usunięcie pozycji.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis w poz nr 35 z:

35. Żarówka 230-240V 60W E27 wstrząsoodporna na:

35. Żarówka Led E27, 10W (3000K)

w poz. nr 36 z:

36. Żarówka 230-240V 60W E14 wstrząsoodporna (świecowa) na:

36. Żarówka Led E14, 7W żarówki świecowe (3000K)

Pytanie nr 3

Poz. 37-38 – Prosimy o usunięcie pozycji lub wydzielenie do osobnego pakietu pozycji. Asortyment wymagany w formularzu na w/w pozycjach jest osprzętem, zatem takie rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż firmy specjalizujące się w sprzedaży oświetlenia, składając ofertę tylko na swój podstawowy asortyment (źródła światła) będą w stanie zaproponować najbardziej konkurencyjne ceny.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla w załączniku nr 2 do Formularza oferty poz.37 - Żarówka sygnalizacyjna diodowa Polam-Elta 230V AC/DC (czerwona) oraz poz. 38 - Żarówka sygnalizacyjna diodowa Polam-Elta 230V AC/DC (zielona).

Pytanie nr 4

Poz. 22. Czy chodzi o lampę Excelitas o oznaczeniu PE300BF/BFA?

Odp.

Zamawiający zmienia zapis w poz. 22 w załączniku nr 2 do Formularza oferty z:

22. Lampa ksenonowa 300W H 001300 BF na:

22. Lampa PE300BF lub równoważna.

Pytanie nr 5

Poz. 35 i 36 te żarówki nie są już produkowane jako wstrząsoodporne, czy zamawiający dopuści zaoferowanie żarówek zwykłych o podobnych parametrach?

Odp.

Zamawiający odpowiedział na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie typu trzonka, nr katalogowego żarówek.

Odp.

Zamawiający odpowiedział na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 7

Poz. 42. Czy chodzi o świetlówkę tzw. „metrową”?

Odp.

Tak. Zamawiającemu chodzi o świetlówkę tzw. „metrową”. W związku z tym Zamawiający zmienia treść zapisu w poz. 42 Formularza asortymentowo – cenowego z:

42. Świetlówka TLD 36W/840 840 Plus (wersja krótka)

na:

42. Świetlówka TLD 36W/840 840 Plus (wersja krótka tzw. metrowa)

Pytanie nr 8

Poz. 45. Czy chodzi o trzonek G5?

Odp.

Tak. Zamawiającemu chodzi o trzonek G5. W związku z tym Zamawiający zmienia treść zapisu w poz. 45 Formularza asortymentowo – cenowego z:

45. Świetlówka 13W/840

na:

42. Świetlówka 13W/840 (trzonek G5)

Pytanie nr 9

Poz. 53. Czy chodzi o lampę LED?

Odp.

Zamawiającemu chodzi o świetlówkę energooszczędną. W związku z tym Zamawiający zmienia treść zapisu w poz. 53 Formularza asortymentowo – cenowego z:

53. Ekożarówka 230V 11W E27

na:

53. Świetlówka energooszczędna 230V 11W E27

Pytanie nr 10

Poz. 54-61. Te żarówki nie są już oferowane, czy zamawiający dopuści zaoferowanie żarówek innego producenta. Niektórzy producenci (np. Osram) oferują żarówki 20W zamiast 18W, 30W zamiast 28W, 46W zamiast 42W, czy zamawiający dopuści zaoferowanie takich?

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy w pozycjach od 54-61 w zał. nr 2 do Formularza oferty z:

54. Halo classic 230V 18W E27 kulista spektrum

55. Halo classic 230V 28W E27 kulista spektrum

56. Halo classic 230V 42W E27 kulista spektrum

57. Halo classic 230V 28W E27 A55 spektrum

58. Halo classic 230V 42W E27 kulista spektrum

59. Halo classic 230V 18W E27 kulista spektrum

60. Halo classic 230V 28W E27 kulista spektrum

61. Halo classic 230V 42W E27 kulista spektrum

na:

54. Żarówka 230V 18W-20W E27 kulista spektrum

55. Żarówka 230V 28W-30W E27 kulista spektrum

56. Żarówka 230V 42W-46W E27 kulista spektrum

57. Żarówka 230V 28W-30W E27 A55 spektrum

58. Żarówka 230V 42W-46W E27 kulista spektrum

59. Żarówka 230V 18W-20W E27 kulista spektrum

60. Żarówka 230V 28W-30W E27 kulista spektrum

61. Żarówka 230V 42W-46W E27 kulista spektrum

Pytanie nr 11

Poz. 62, 63. Czy chodzi o tuby LED o tej samej długości, ale innej wartości Lm?

Odp.

Zamawiający zmienia opis w poz. 62 i 63 załącznika nr 2 do Formularza oferty z:

62. Tuba LED 120 cm800 Lm barwa dzienna

63. Tuba LED 120 cm600 Im barwa dzienna
na:
62. TUB LED 120cm, 1850Lm barwa dzienna
63. TUB LED 60cm, 1000Lm barwa dzienna

Pytanie nr 12

Poz. 65. Proszę o podanie kształtu.

Odp.

Zamawiający zmienia opis w poz. 62 i 63 załącznika nr 2 do Formularza oferty z:

65. Żarówka ledowa 230V E14 600-650 Lm

na:

65. Żarówka ledowa 230V E14 600-650 Lm kształt kulisty.

Pytanie nr 13

Poz. 66. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie LED-ów o mocy 5W? 2W nie są już produkowane?

Odp.

Zamawiający zmienia opis w poz. 62 i 63 załącznika nr 2 do Formularza oferty z:

Żarówka ledowa 230V 2W GU10 ciepłobiała

na:

Żarówka ledowa 230V 2W GU10 160-160Lm ciepłobiała

Pytanie nr 14

Poz. 69, 70. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tub LED o mocy mniejszej lub większej o 2W o tej samej długości.

Odp.

Zamawiający zmienia opis w poz. 69 i 70 załącznika nr 2 do Formularza oferty z:

69. Świetłówka LED 230V 8W G13 SMD3528 CW 26x600

70. Świetłówka LED 230V 18W G13 SMD3528 CW 26x1200

na:

69. Świetłówka LED 230V 6W-10W G13 SMD3528 CW 26x600

70. Świetłówka LED 230V 16W-20W G13 SMD3528 CW 26x1200

Pytanie nr 15

Poz. 73. Proszę o podanie barwy światła

Odp.

Zamawiający zmienia opis w poz. 73 załącznika nr 2 do Formularza oferty z:

73. Świetłówka T-5 14W HE

na:

73. Świetłówka T-5 14W HE o barwie od 3000-6000K

Pytanie nr 16

Poz. 77. Te lampy na mocy Dyrektywy UE są wycofane z produkcji, proszę o wykreślenie z zestawienia.

Odp.

Zamawiający odpowiedział na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 17 dot. wzoru umowy

Proszę o zastąpienie zapisów umowy w § 8:

b) zamiast „10% wartości brutto” zapisem „0,5% wartości brutto dostawy”

c) proszę o usunięcie zapisu „jednak nie mniej niż 100 złotych”.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Zamawiający dołącza Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach z dnia 16.01.2018r.

Z poważaniem

