

BZP.38.383-5.3.20

Jastrzębie – Zdrój, 21 stycznia 2020r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawy materiałów oświetleniowych” (BZP.38.383-5.20).**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2020 z dnia 20.12.2019r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1- pak. nr 2 poz. 6

Świetlówki energooszczędne powoli wychodzą z użycia oraz produkcji, proszę o możliwość zaoferowania lamp LED 9W lub 11W w kształcie zwykłej żarówki.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis z:

Świetlówka 11W kompaktowa E27 3U T 3, na:

Lampa LED 9W - 11W kompaktowa E27 3U T 3.

Pytanie nr 2 – pak nr 2 poz. 7, 8

Czym się różnią te pozycje? Proszę o możliwość zaoferowania panelu LED 40 lub 48W o tych samych pozostałych parametrach.

Odp.

Pozycje różnią się stopniem ochrony IP.

Zamawiający zmienia zapis w poz. 8 z:

Panel LED 60x60 45 W IP 20, na:

Panel LED 60x60 40 -50W IP 44.

Zamawiający zmienia zapis w poz. 7 z:

Panel LED 60x60 45 W IP 20 na:

Panel LED 60x60 40 - 50W IP 20.

Pytanie nr 3 – pak. nr 2 poz. 10

Proszę o możliwość zaoferowania panelu LED 40 lub 48W o tych samych pozostałych parametrach.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis z:

Panel LED 30x120 45W, na:

Panel LED 30x120 40 - 50W.

Pytanie nr 4 – pak. nr 2 poz. 16

Proszę o możliwość zaoferowania lamp LED 9W 720lm lub 11W 1055.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis z:

Żarówka ledowa 230V E 27 780 lm ciepłobiała 10W na:

Żarówka ledowa 230V E 27 ciepłobiała 9 -13W.

Pytanie nr 5 – pak. nr 2 poz. 22

Proszę o możliwość zaoferowania lamp LED o strumieniu 750lm.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis z:

Żarówka ledowa 230V E 14 600-650 lm, na:

Żarówka ledowa 230V E 14.

Pytanie nr 6 – pak. nr 2 poz. 25

Proszę o możliwość zaoferowania tuby LED o mocy 9W i tych samych pozostałych parametrach.

Odp.

Zamawiający zmienia zapis z:

Świetlówka led 230V 8W G13 SMD3528 CW 26X600 na:

Tuba LED 230V 9 -13W G13 SMD3528 CW 26X600.

Pytanie nr 7 – wzór umowy

Zamawiający proponuje we wzorze umowy kary za nieterminowe dostarczenie towaru niewspółmiernie wysokie do wartości dostaw oraz całej oferty. Standardem jest kara 0,2% za każdy dzień opóźnienia dostawy. Proszę o zmianę.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Formularzu oferty.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem