

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawa filtrów kasetowych i kieszeniowych do central wentylacyjnych**” BZP/38/383-40/15.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

W zaproszeniu do złożenia oferty brak jest następujących informacji, niezbędnych do wyceny filtrów, o których podanie uprzejmie prosimy:

Filtry kieszeniowe mogą być wykonane w ramach ze stali ocynkowanej lub tworzywa (szerokość 20mm lub 25mm). Prosimy o dokonanie wyboru materiału oraz szerokości ramki jaka ma zostać zastosowana?

Odp.

Filtry kieszeniowe z tworzywa, o szerokości 25mm.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie ilości kieszeni w przypadku wyszczególnionych filtrów kieszeniowych (workowych) lub o zaakceptowanie ilości kieszeni zgodnie z obowiązującymi normami produkcji filtrów kieszeniowych. Proponujemy Państwu wykonanie filtrów kieszeniowych ze standardową ilością kieszeni. Jest to bardzo ważny czynnik techniczny oraz cenowy. W związku z tym faktem – czynnikiem cenowym, ilość kieszeni to ilość zużytego materiału, co ma ogromny wpływ na cenę filtra. Dlatego mamy nadzieję, że wszyscy oferenci zaproponują Państwu dokładnie taką samą ilość kieszeni.

Odp.

Filtry kieszeniowe ze standardową ilością kieszeni (6).

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju wykreśla w załączniku nr 2 do formularza oferty pozycję nr 5 i pozycję nr 6:

Pozostałe zapisy wzoru oferty nie ulegają zmianie.

W załączeniu formularz asortymentowo – cenowy po zmianach.

Z poważaniem

