

BZP.38.383-17.2.2017

Jastrzębie-Zdrój, 29 marca 2017r.

**Wszyscy uczestnicy w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przeglądy okresowe urządzeń technicznych** (BZP.38.383-17.2017).

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 5

Dla pakietu nr 5 prosimy o podanie typów i numerów fabrycznych silników zastosowanych w agregatach prądotwórczych nr od 1 do 4.

Odp.

- 1) Nazwa zespołu 22 ZPP- 26 H 12 Typ silnika 26 H 12 nr 21270
- 2) Nazwa zespołu 22 Zpp - 26 H 12 Typ silnika 26 H 12 nr 21306
- 3) Nazwa zespołu X324E1 - DCB - 63 - 4 Typ silnika S 324 E1 nr 12783
- 4) Nazwa zespołu ZE 400/9/1 Typ silnika SW400/E9 nr 226458

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 8

Dla pakietu nr 8 prosimy o wyjaśnienie w temacie wymiany uszkodzonych elementów rozdzielnic. Czy prace te będą rozliczane na podstawie kosztorysu?

Odp.

Wymiana uszkodzonych elementów w rozdzielnicach będzie rozliczana osobnym postępowaniem.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

