

**BZP/38/383-26/34/14**

Jastrzębie-Zdrój, 17 czerwca 2014 r.

**Wszyscy uczestnicy w postępowaniu**

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000 euro na: „Dostawę i montaż wyposażenia ze stali nierdzewnej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju” DZP/38/383-26/14.

Pyt. nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji na 8 tygodni ?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty we wzorze oferty.

Pyt. nr 2

Projekt umowy § 6 ust 1.2 prosimy o zmianę zapisu na 0,2% za dzień.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty we wzorze oferty.

Pyt. nr 3

W poz. 17 specyfikacji przedmiotu zamówienia nie został podany wymiar stołu zlewozmywakowego, prosimy o doprecyzowanie.

Odp. 1800 x 600 x 865 H.

Pyt. nr 4

Poz. 25 i 33 Wózek do materiałów sterylnych – Czy Zamawiający dopuści wózek jednodrzwiowy?

Przy wymaganych wymiarach wózka skrzydła drzwi będą bardzo małe i nie wygodne w użytkowaniu.

Odp.

Zamawiający dopuści wózek jednodrzwiowy.

Pyt. nr 5

Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści wymiary 1220x610x2180mm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wymiary: 1200-1220x550-610x1820-2200mm.

Pyt. nr 6

Poz. 13-34-36-38-42-43-49 Regał - Czy Zamawiający dopuści wymiary 1220x610x1910mm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wymiary: 1200-1220x550-610x1820-2200.

Pyt. nr 7

Poz. 11-48 Regał - Czy Zamawiający dopuści wymiary 920x610x2180mm ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wymiary: 900-950x550-610x1820-2200mm.

Pyt. nr 8

Poz. 6.2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw z rurą o średnicy 3,4 cm wykonaną ze stali kwasoodpornej?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pyt. nr 9

Poz. 8 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, wymagając kółek o średnicy 60 cm? Czy Zamawiający dopuści do postępowania stojak wyposażony w kółka o średnicy 75 mm?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pyt. nr 10

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej, wymagając regału malowanego proszkowo, a w pkt. 21.1 wymagając konstrukcji nośnej i półek ze stali pokrytej dwoma warstwami niklu i powłoką chromowaną?

Odp.

Zamawiający usuwa zapis w pkt 22.1 – malowany proszkowo.

Pyt. nr 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał składany/skręcany?

Odp.

Zamawiający dopuści regał składany/skręcany.

Pyt. nr 12

Poz. 21- Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał o wymiarach zewnętrznych 1220 x 610 x 1820 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wymiary: 1200-1220x550-610x1820-2200mm.

Pyt. nr 13

Poz. 22.7- Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał o wymiarach zewnętrznych 910 x 610 x 1820 mm (szer. x gł. x wys.)?

Poz. 22.1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał o konstrukcji nośnej i półek ze stali pokrytej dwoma warstwami niklu i powłoką chromowaną?

Poz. 22.4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania regał składany/skręcany?

Odp.

22.7 -Zamawiający dopuszcza wymiary: 900-950x550-610x1820-2200mm.

22.1 - Zamawiający dopuści regał o konstrukcji nośnej i półek ze stali pokrytej dwoma warstwami niklu i powłoką chromowaną.

22.4 -Zamawiający dopuści do postępowania regał składany/skręcany?

Pyt. nr 14

poz.. 6 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw z pięcioramienną podstawą jezdnią o średnicy 56 cm?

Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw wykonany ze stali kwasoodpornej?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze oferty.

Pozostałe zapisy wzoru oferty nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

