Załącznik nr 8 do SIWZ
17.05.2018 r.

„Informacje dodatkowe dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia"

1. W poz. 85 przedmiaru budowlanego występuje zabudowa ścianki w sekretariacie (pomieszczenie 0,59 – ścianka wydzielającą aneks kuchenny) i należy przyjąć rozwiązanie materiałowe analogicznie jak dla systemu ścianek sanitarnych. Wysokość ścianki ma wynosić 2,15m, a drzwi mają być składane (wymiary wg rzutu).
2. Specyfikacja rolet wewnętrznych:
   - materiał tekstylny,
   - materiał łatwo zmywalny,
   - sposób prowadzenia: ręczny,
   - kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
   - ilość rolet wewnętrznych: 59 sztuk.
3. Dodatkowe parametry wyposażenia znajdującego się w „Zestawieniu wyposażenia":
   - lodówka pod blat, wysokość ok. 830 mm,
   - szafka lekarska dwudrzwiowa, przeszkolona,
   - regał: wysokość ok. 2m, szerokość ok. 0,9m,
   - osłona frontu biurka: płyta laminowana zgodnie z opisem dotyczącym mebli,
   - parawan: wysokość ok. 2m, szerokość ok. 1,2m.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
   - oznakowanie, elementy drugorzędne opisane w pkt. 23.6 Opisu technicznego (oznakowanie pomieszczeń, oznakowanie oddziału, dróg ewakuacyjnych),
   - zabezpieczenia przeciw owadom i ptakom opisane w pkt. 24 Opisu technicznego (dotyczy nawiewu i wyrzutu powietrza wentylacji mechanicznej. materiał: tworzywo).