

Jastrzębie – Zdrój, 11 czerwca 2018r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „: **Dostawa wraz z wymianą filtrów absolutnych” (BZP.38.383-26.18).**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o podanie grubości filtrów absolutnych poz. 5 i 6 (załącznik nr 2).

Odp.

Wymiary filtrów:

Sala cięć cesarskich

5. Filtr absolutny do nawiewnika, KNF -6/BP/SA/15 klasy H13 915x610x150, rama metalowa.
6. Filtr absolutny do nawiewnika, KNF -3/BP/SA/15 klasy H13 405x405x150, rama metalowa.

Pytanie nr 2

Bardzo proszę o potwierdzenie, że dostawa i wymiana filtrów będzie obejmować wszystkie filtry i ilości podane w załączniku nr 2.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że dostawa i wymiana filtrów będzie obejmować wszystkie filtry i ilości podane w załączniku nr 2.

Pytanie nr 3

Bardzo proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14.06.2018r. godz. 10.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia termin składania ofert z dnia 12.06.2018r. godz. 10:00 na dzień 14.06.2018r. godz. 10:00.

Pozostałe zapisy w Formularzu oferty nie ulegają zmianie.

Zamawiający dołącza Formularz asortymentowo – cenowy po zmianie z dnia 11.06.2018r.

Z poważaniem