WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

BZP.38.382-35. 13 .17 Jastrzębie – Zdrój, 26.09.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II Powtórka IV" (BZP.38.382-35.17)**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.09.2017 r. NR 1 ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.09.2017 r. NR 2

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 1
W przesłanym przez Państwa opisie przedmiotu zamówienia – informacje dodatkowe w pkt. 20 pojawia się zapis na temat rewizyjnych drzwiczek do szachtów EI60. Proszę o wskazanie wymiarów, miejsca i ilości ww. drzwiczek, a także czy ich izolacyjność przeciwogniowa musi wynosić EI 60.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe" w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
44) Ilość drzwiczek rewizyjnych: 60 sztuk.
Wymiary drzwiczek: 30cm x 40cm - 20 sztuk oraz 20cm x 30cm - 40 sztuk.
Izolacyjność ogniowa musi wynosić EI 60.

Pytanie 2
Czy tylko w gabinetach dotyczących zadania nr 3 należy przyjąć rolety okienne wewnętrzne?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe" w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
45) Rolety okienne wewnętrzne należy przyjąć tylko w zadaniu 3

Pytanie 3
W opisach technicznych jest zapis dotyczący dylatacji budynku, czy w zakresie objętym przetargiem (zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3) występują dylatacje konstrukcyjne budynku?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza dodatkowy punkt do rozdziału „Informacje Dodatkowe" w załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, a mianowicie:
46) W zakresie objętym przetargiem nie występują dylatacje konstrukcyjne budynku.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ – po zmianach z dnia 26.09.17 r.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem