Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

BZP.38.382-19.11.20

Jastrzębie – Zdrój, 05.06.2020r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **„Remont ogólnobudowlany pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" (BZP.38.382-19.20)**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.06.2020r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1:
Proszę o podanie czym obecnie jest wykończona posadzka w dyżurce i punkcie pielęgniarek na II i I piętrze.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że posadzki w dyżurce i punkcie pielęgniarek na I i II piętrze wykończone są wykładzinami PCV.

Pytanie nr 2:
Proszę o informację czy w korytarzu są istniejące cokoliki granitowe lub betonowe, które należy skuć?

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w korytarzu są istniejące cokoliki granitowe do demontażu.

Pytanie nr 3:
Proszę o wyjaśnienie czy drzwi do sal chorych oraz pokoju zabiegowego mają mieć dwa pasy odbojowe ze stali nierdzewnej (jeśli tak to jednostronnie czy dwustronnie).

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że pasy odbojowe ze stali nierdzewnej na drzwiach do sal chorych oraz pokoju zabiegowego nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 4:
Czy tabliczki drzwiowe są przedmiotem postępowania?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że tabliczki drzwiowe nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 5:
Obecnie na piętrze I drzwi do pokoju lekarzy (pierwsze drzwi po lewej stronie nie istnieją czy oznacza to, że należy w istniejącej ściance gipsowo -kartonowej wykonać otwór i zamontować drzwi D5?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że drzwi na I piętrze, pierwsze po lewej stronie istnieją i należy je wymienić.

Pytanie nr 6:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Obecnie na piętrze II w miejscu, gdzie na rysunku znajdują się 2szt pierwszych drzwi po lewej stronie, jest ścianka aluminiowa z drzwiami, a wg rysunku należy tam wymienić drzwi na drzwi płycinowe D5. Proszę o wyjaśnienie co należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że na II piętrze pozostaje istniejąca ścianka aluminiowa, do wymiany pozostają następne dwoje drzwi oznaczone jako D5.

Pytanie nr 7:
Czy drzwi na klatkę schodową na II p podlegają wymianie? Wyszczególniono je w opisie, ale nie są widoczne na rysunku. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że drzwi na boczną klatkę ewakuacyjną na I i II piętrze podlegają wymianie.

Pytanie nr 8:
Ze względu na brak w dokumentacji, prosimy o podanie dokładnej ilości drzwiczek rewizyjnych EI60, które należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że należy przyjąć 16 drzwiczek rewizyjnych EI60.

Pytanie nr 9:
Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wejściowe na oddział rehabilitacji (Ip) oraz takie same drzwi na II p nie są objęte przetargiem i nie podlegają wycenie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że drzwi wejściowe na Oddział Rehabilitacji (I piętro) oraz na Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny (II piętro) nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 10:
Czy do umywalek należy przyjąć półpostumenty?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że do umywalek należy uwzględnić chromowane elementy odprowadzenia.

Pytanie nr 11:
Czy do zlewozmywaków należy również wycenić szafki zlewozmywakowe?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że szafki zlewozmywakowe nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 12:
Prosimy o określenie ilości grzejników do demontażu i ponownego montażu po pracach malarskich.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że każda z sal przeznaczonych do remontu wyposażona jest w dwa grzejniki. Na korytarzach również są dwa grzejniki.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Pytanie nr 13:
Czy instalacja gazów medycznych od skrzynki do paneli nadłóżkowych podlega wymianie?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że instalacja gazów medycznych od szafki skrzynki do paneli nadłóżkowych nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 14:
Jeżeli jest konieczność wykonania nowych podejść gazów medycznych do paneli nadłóżkowych, to prosimy o informację, czy należy je wkuć, czy obudować.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nowe podejścia gazów medycznych do paneli nadłużkowych należy wkuć.

Pytanie nr 15:
Prosimy o określenie ilości paneli nadłóżkowych dwustanowiskowych w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że należy zabudować łącznie osiem paneli dwustanowiskowych gazowo-elektrycznych, na I piętrze 3 panele, na II piętrze 5 paneli.

Pytanie nr 16:
Czy oprócz obudowy p.poż. szachtów instalacyjnych w zakres postępowania wchodzi również obudowa p.poż. pionów instalacji prowadzonych poza szachtami? Jeżeli tak, to prosimy o określenie ilości pionów lub m2 obudowy p.poż..

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że obudowa p.poż. pionów instalacji prowadzonych poza szachtami nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 17:
W zakres postępowania wchodzi: „wykonanie 4 punktów wody „demi" z podłączeniem do istniejącej instalacji (…) z zakończeniem wężami gumowymi i wylewkami". Prosimy o określenie rodzaju, typu „wężów gumowych i wylewek".

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że instalację należy wykonać z rur pp zakończonych zaworami kulowymi do pistoletów DN 15 dla myjni do endoskopów DN 20obudowa p.poż. pionów instalacji prowadzonych poza szachtami nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Węże i wylewki nie są przedmiotem niniejszego postępowania

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wprowadza zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego dokumentu „Informacje dodatkowe dotyczące Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia".

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Załącznik nr 8 do SIWZ – „Informacje dodatkowe dotyczące Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia" z dnia 05.06.2020r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
w Jastrzębiu - Zdroju,
Al. Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506,
e-mail: szpital@wss2.pl
www.wss2.pl

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem