

Jastrzębie-Zdrój, 08 grudnia 2016r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeгляд zasilaczy UPS” (BZP.38.383-71.2016).

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zmienia treść załącznika nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
w pkt nr 7 z:

Kontrola parametrów prewencyjnej pracy obwodów elektronicznych
- porównywanie parametrów z oryginalnym nastawieniem przez producenta. Demontaż pokryw, wyczyszczenie tablic elektronicznych i wewnątrz UPS. Kontrola połączeń kablowych, konwerterów,
na:

Kontrola parametrów prewencyjnej pracy obwodów elektronicznych
- porównywanie parametrów z oryginalnym nastawieniem przez producenta. Demontaż pokryw, wyczyszczenie tablic elektronicznych i wewnątrz UPS. Kontrola połączeń kablowych.

W pkt nr 8 z:

Mierzenie modułów bateriowych

Zapisanie wydarzeń w używanych akumulatorach. Testowanie wszystkich bloków każdego modułu bateriowego. Identyfikacja wg Graficznego dodatku odpowiedniego typu modułu,
na:

Mierzenie modułów bateriowych.

Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia każdego monobloku bateryjnego.

w pkt nr 9 z:

. Próba funkcjonowania UPS.

- testowania wszystkich możliwości stanów eksploatacyjnych,

na:

Próba funkcjonowania UPS.

- testowanie pracy z sieci, pracy z baterii i przełączenia na bypass.

Zmienia też treść załącznika nr 3 Formularz asortymentowo – cenowy z:

Pakiet nr 1 – Przeгляд UPS Multi Dialog 80 kVA i UPS Multi Dialog 40 kVA

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Przeгляд UPS Multi Dialog 80 kVA i UPS Multi Dialog 40 kVA	2 szt.				
Razem:						

Pakiet nr 2 – Przeгляд UPS Tajfun 30 kVA

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Przeгляд UPS Tajfun 30 kVA	1 szt.				
Razem:						

na:

Pakiet nr 1 – Przegląd UPS Multi Dialog 80 kVA i UPS Multi Dialog 40 kVA

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość przeglądów	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Przeglądy: UPS Multi Dialog 80 kVA (1 szt.) UPS Multi Dialog 40 kVA (2 szt.)	2 4				
Razem:						

Pakiet nr 2 – Przegląd UPS Tajfun 30 kVA

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość przeglądów	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1.	Przegląd UPS Tajfun 30 kVA (1 szt.)	2				
Razem:						

Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 09.12.2016r. godz. 10:00 na 12.12.2016r. godz.10:00.

Pozostałe zapisy Formularza oferty nie ulegają zmianie.

W załączeniu:

- 1) Formularz oferty ze zmianami.

Z poważaniem

